

安全评价报告信息网上公示

项目概况	项目名称	华能洋浦热电有限公司华能洋浦天然气热电联产项目（2×460MW级）燃气—蒸汽联合循环新建工程安全预评价		
	行业类别	第二类 11a	报告提交时间	2019.3.20
	项目简介	<p>项目名称：华能洋浦天然气热电联产项目（2×460MW级）燃气—蒸汽联合循环新建工程。</p> <p>项目性质：新建项目。</p> <p>建设规模：电厂规划建设 4×460MW 级+2×650MW 级燃气—蒸汽联合循环热电联产机组，分三期建设。其中一期建设 2×460MW 级燃气—蒸汽联合循环热电联产机组，二期建设 2×460MW 级燃气—蒸汽联合循环热电联产机组，三期建设 2×650MW 级燃气—蒸汽联合循环热电联产机组，本期工程为一期 2×460MW 级燃气—蒸汽联合循环热电联产机组。</p> <p>建设地点：海南省洋浦经济开发区西北部沿海地区，洋浦港神头港区北部。</p> <p>出线电压等级：采用 220kV 电压等级接入系统，本期向南出线，出线回数为 3 回，其中 2 回接入 220kV 三都变电站，另 1 回接入 220kV 李坊变电站。</p> <p>电厂气源：天然气（LNG）由中海石油海南天然气有限公司提供，LNG 接收站位于海南省洋浦经济开发区。接受站经管道输送到 LNG 门站，门站距离华能洋浦热电公司厂区约 7km，由中海石油海南天然气有限公司铺设管道至华能洋浦热电公司。</p> <p>电厂水源：机组冷却水水源采用海水；生活水采用洋浦工业园区自来水；工业水、消防水采用经净水站处理后的松涛水库水。自来水和水库水均由洋浦经济开发区供至华能洋浦热电公司。</p>		
安全评价项目参与人员	项目评价组长	朱波	技术负责人	赵卿
	过程控制负责人	唐晓娟	报告编制人	朱波 王晓华
	报告审核人	李茂刚	安全评价师	王晓华 丁永民 刘红岩 郭晓娟

	注册安全工程师	周媛	技术专家及技术人员	——
评价 活动 主要 信息	安全评价类型	安全预评价		
	到现场开展评价工作 人员	朱波 刘红岩		
	到现场开展评价工作 时间及主要任务	现场勘查，2018.9.10		
	备注及其他信息	无		