

安全评价报告信息网上公示

项目概况	项目名称	庐江县川东燃气有限公司江北联络线 5#阀室至庐江合燃门站天然气管线改造工程安全验收评价		
	行业类别	陆上油气管道运输业	报告提交时间	2022.3.13
	项目简介	<p>庐江县川东燃气有限公司于 2004 年 05 月 21 日注册成立，注册资本壹亿圆整，公司位于安徽省合肥市庐江县庐城镇八里村。</p> <p>庐江县川东燃气有限公司引江北联络线 5#阀室至庐江合燃门站天然气管线改造工程于 2021 年 1 月开工，2021 年 3 月完成压力试验。现因引江济淮工程规划河道走向与江北联络线 5#阀室至庐江合燃门站输气管道在庐江县万山镇姚院村有一处与引江济淮河道交叉，导致管道在河道段埋深无法满足河道开挖、疏浚的要求，需对以上管道进行迁改以确保管道的安全运行和河道的正常通航。</p> <p>江北联络线 5#阀室至庐江合燃门站天然气管线改造工程全长约 1455.9m，起点位于姚院村西北侧约 150m、规划站前路和规划横一路交口东北约 215m 处（与已建管道对接），终点位于北塘村南侧约 430m 处（与既有燃气管道对接）。</p> <p>该工程于 2020 年 5 月 9 日取得庐江县发展和改革委员会下发的项目备案表；2021 年 1 月 7 日进行了安全设施设计审查。为确保江北联络线 5#阀室至庐江合燃门站天然气管线改造工程符合“三同时”要求，根据《中华人民共和国安全生产法》（国家主席令〔2021〕第八十八号修订）及《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（原国家安全生产监督管理总局 45 号令，79 号令修改）等法律、法规的要求，需要对该工程进行安全验收评价。</p>		
安全评价项目参与人员	项目评价组长	牛伟波	技术负责人	王晓华
	过程控制负责人	唐晓娟	报告编制人	牛伟波
	报告审核人	臧怀壮	安全评价师	李茂刚 李冬 张春节 孙亮 王军山 万江波

	注册安全工程师	牛伟波 张春节 王军山 唐晓娟	技术专家及技术人员	——
评价活动主要信息	安全评价类型	验收评价		
	到现场开展评价工作人员	牛伟波 万江波		
	到现场开展评价工作时间及主要任务	2021.12.3, 对现场进行勘验, 并收集资料。		
	现场照片	  		





备注及其他信息

无