


安全评价报告信息网上公示

项目概况	项目名称	中国石油天然气股份有限公司甘肃武威销售分公司民勤大滩加油站安全现状评价		
	行业类别	第一类 4b	报告提交时间	2021.11.30
	项目简介	<p>中国石油天然气股份有限公司甘肃武威销售分公司民勤大滩加油站于 2002 年 01 月 06 日成立，位于甘肃省武威市民勤县大滩乡红墙村，负责人为聂东声，该加油站的危险化学品经营许可证有效期限为 2018 年 12 月 7 日至 2021 年 12 月 6 日。许可范围：汽油、柴油[闭杯闪点$\leq 60^{\circ}\text{C}$]。</p> <p>加油站设置直埋地下卧式双层油罐 2 个，其中 1 个 40m^3 汽油罐，1 个 40m^3 柴油罐；总储量为 60m^3（柴油罐容积折半计算），根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）第 3.0.9 条规定属于三级加油站。</p>		
安全评价项目参与人员	项目评价组长	赵贞	技术负责人	邹方永
	过程控制负责人	唐晓娟	报告编制人	赵贞、黎磊
	报告审核人	向鹏	安全评价师	赵贞、卢广灿、李茂刚、李冬、刘红岩、黎磊
	注册安全工程师	赵贞、唐晓娟、李冬	技术专家及技术人员	——
评价活动主要信息	安全评价类型	现状评价		
	到现场开展评价工作人员	赵贞、刘红岩、黎磊		
	到现场开展评价工作时间及主要任务	2021.11.17 了解项目的基本情况、对现场进行勘查。		

现场照片





备注及其他信息

无