

安全评价报告信息网上公示

项目概况	项目名称	中国石油天然气股份有限公司甘肃武威销售分公司凉都加气站安全现状评价报告		
	行业类别	石油加工业; 化学原料、化学品及医药制造业	报告提交时间	2022.5.16
	项目简介	<p>中国石油天然气股份有限公司甘肃武威销售分公司凉都加气站于 2004 年 11 月 11 日成立，位于甘肃省武威市凉州区南关中路 70 号，该加气站燃气经营许可证有效期限为 2019 年 5 月 20 日至 2022 年 5 月 19 日。经营类别：燃气汽车 CNG 加气。</p> <p>加油区域设置直埋地下卧式 SF 双层油罐 4 个，其中 2 个 20m³ 汽油罐，2 个 20m³ 柴油罐，总储量为 80m³，折合储量为 60m³(柴油罐容积折半计算)，该加气站设有 3 个储气井，储气总容积为 12m³，根据《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)第 3.0.15 条规定属于三级加油加气合建站。</p>		
安全评价项目参与人员	项目评价组长	向鹏	技术负责人	邹方永
	过程控制负责人	唐晓娟	报告编制人	向鹏 郭晓娟
	报告审核人	张会平	安全评价师	李茂刚 李冬 徐忠臣 郭晓娟 褚燕京
	注册安全工程师	向鹏、李冬、唐晓娟、张会平、邹方永	技术专家及技术人员	——
评价活动主要信息	安全评价类型	现状评价		
	到现场开展评价工作人员	向鹏 郭晓娟		
	到现场开展评价工作时间及主要任务	2022.3.20，了解项目的基本情况、对现场进行勘验。		

现场照片









备注及其他信息 无