

# 安全评价报告信息网上公示

项目概况	项目名称	中国石油天然气股份有限公司甘肃武威销售分公司黄花滩服务区加油站迁建项目安全预评价报告		
	行业类别	石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业	报告提交时间	2023.9.1
	项目简介	<p>新建综合营业室 250 平方米，罩棚 450 平方米；加油站新建 30m<sup>3</sup>汽油 SF 储罐 1 台，40m<sup>3</sup>汽油 SF 储罐 1 台，40m<sup>3</sup>柴油 SF 储罐 2 台，总罐容 150m<sup>3</sup>，折合汽油容积 110m<sup>3</sup>（柴油折半计算）；内装液位仪、卸油防溢油装置；设加油岛 3 座，1 台四枪汽油加油机，1 台四枪汽/柴油混合加油机、1 台双枪柴油加油机（一把大流量柴油加油枪）；设卸油油气回收系统，加油油气回收（分散式）系统；配置灭火器材、监控报警、零售管理系统等设施设备。站房屋面安装光伏组件 250 平米；罩棚屋面安装光伏组件 400 平米；采用 BIPV 光伏一体化，装机功率 65KW，接入公共电网实现并网及其他配套项目安装等。按《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021 第 3.0.9 条规定，该拟建站为二级加油站。</p>		
安全评价项目参与人员	项目评价组长	侯光第	技术负责人	邹方永
	过程控制负责人	唐晓娟	报告编制人	侯光第 曹旭辉
	报告审核人	李茂刚	安全评价师	王晓华 臧怀壮 曹旭辉 刘红岩 刘全进
	注册安全工程师	侯光第、刘全进、刘红岩、唐晓娟、邹方永	技术专家及技术人员	——
评价活动主要信息	安全评价类型	预评价		
	到现场开展评价工作人员	侯光第 曹旭辉		
	到现场开展评价工作时间及主要任务	2023.6.2 对现场进行勘验，并收集资料。		

现场照片





	
备注及其他信息	无