

# 安全评价报告信息网上公示

项目概况	项目名称	中石油新疆销售有限公司喀什分公司巴楚新城加油站安全现状评价		
	行业类别	石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业	报告提交时间	2023.8.20
	项目简介	<p>中石油新疆销售有限公司喀什分公司巴楚新城加油站成立于2015年02月27日，该站位于新疆喀什地区巴楚县新城，负责人为张哲，该站于2017年09月完成了双层油罐改造并进行了安全设施竣工验收，后取得了《危险化学品经营许可证》，加油站自上次完成了双层油罐改造后再未进行改、扩建工程。该站于2022年05月20日取得巴楚县市场监督管理局核发的营业执照，该站的危险化学品经营许可证有效期限为2022年06月08日至2025年03月07日，有效期延续至2025年06月07日。许可范围：汽油、柴油。</p> <p>该站总占地面积5321.82m<sup>2</sup>，站房建筑面积为84m<sup>2</sup>，罩棚投影面积为840m<sup>2</sup>，罩棚下设有8台潜油泵型加油机、1台1.2m<sup>3</sup>撬装尿素溶液加注装置，罩棚东侧设1台潜油泵型摩托车加油机（仅供摩托车加油），站内设5座双层储罐，该站油罐全部处于正常投用状态，其中2座50m<sup>3</sup>汽油储罐，3座50m<sup>3</sup>柴油储罐。油品总储量为250m<sup>3</sup>；折合储量（柴油罐容积折半计算）为175m<sup>3</sup>，根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）第3.0.9条规定属于一级加油站。</p>		
安全评价项目参与人员	项目评价组长	刘全进	技术负责人	邹方永
	过程控制负责人	唐晓娟	报告编制人	刘全进 黎磊
	报告审核人	李茂刚	安全评价师	王晓华 臧怀壮 徐志伟 黎磊
	注册安全工程师	刘全进、唐晓娟、邹方永	技术专家及技术人员	——
评价活动主要信息	安全评价类型	现状评价		
	到现场开展评价工作人员	刘全进（负责现场勘验人员）、黎磊		
	到现场开展评价工作时间及主要任务	2023.3.6 对现场进行勘验，2023.5.9 现场复查。		

现场照片









备注及其他信息

无