

安全评价报告信息网上公示

项目概况	项目名称	中石油新疆销售有限公司喀什疏附城中加油站安全现状评价报告		
	行业类别	石油加工业，化学原料、 化学品及医药制造业	报告提交时间	2024.2.28
	项目简介	<p>中国石油新疆销售公司喀什分公司疏附县城加油站位于喀什地区喀什市疏附县团结北路16号，占地面积5625 m²，站房为单层砖混结构，建筑面积181.4 m²，罩棚为螺栓球网架结构，面积560 m²。加油站于2018年进行了双层罐改造建设，站内设4座储罐，该站油罐全部处于正常投用状态，其中1座40m³双层FF汽油储罐，2座30m³双层FF汽油储罐，1座40m³双层FF柴油储罐。折合储量为120m³(柴油罐容积折半计算)，根据《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)第3.0.9条规定属于二级加油站。站内设潜泵式双枪双油品加油机4台，加油机两排布置。</p>		
安全评价项目参与人员	项目评价组长	徐志伟	技术负责人	邹方永
	过程控制负责人	唐晓娟	报告编制人	徐志伟 苏堃
	报告审核人	李茂刚	安全评价师	刘全进 王晓华 苏堃 臧怀壮
	注册安全工程师	苏堃、刘全进、唐晓娟、邹方永	技术专家及技术人员	——
评价活动主要信息	安全评价类型	现状评价		
	到现场开展评价工作人员	徐志伟 苏堃 (负责现场勘验人员)		
	到现场开展评价工作时间及主要任务	2022.12.20, 了解项目的基本情况、对现场进行勘验; 2023.5.20对现场整改情况进行了复查。		

现场照片





		
	备注及其他信息	无