

安全评价报告信息网上公示

项目概况	项目名称	中国石油天然气股份有限公司甘肃定西销售分公司渭源麻家集加油站新建项目安全预评价报告		
	行业类别	石油加工业; 化学原料、化学品及医药制造业	报告提交时间	2022.7.28
	项目简介	<p>项目名称: 中国石油天然气股份有限公司甘肃定西销售分公司渭源麻家集加油站建设项目</p> <p>建设单位: 中国石油天然气股份有限公司甘肃定西销售分公司</p> <p>占地面积: 2239m²</p> <p>总投资: 约 900 万元</p> <p>法人代表: 韩侠</p> <p>建设地点: 甘肃省定西市渭源县麻家集镇宗丹村。</p> <p>建设规模: 新建 30m³汽油 SF 储罐 1 台, 30m³柴油 SF 储罐 1 台, 总罐容 60m³, 折合汽油容积 45m³, 按《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021) 第 3.0.16 条规定, 该拟建站为三级加油站。符合渭源县发展和改革局文件《渭源县发展和改革局关于渭源县莲峰、上湾等五座加油站建设项目登记备案的通知》(渭发改发[2021] 435 号) 的要求。</p> <p>设 1 台四枪双油品潜油泵加油机 (卡机联接, 汽油枪油气回收型); 设卸油油气回收系统, 加油油气回收 (分散式) 系统。</p>		
安全评价项目参与人员	项目评价组长	宋生奎	技术负责人	邹方永
	过程控制负责人	唐晓娟	报告编制人	宋生奎 周森
	报告审核人	向鹏	安全评价师	李茂刚、臧怀壮、徐忠臣、刘红岩、周森
	注册安全工程师	向鹏、周森、唐晓娟、刘红岩、邹方永	技术专家及技术人员	褚燕京
评价	安全评价类型	预评价		

活动 主要 信息	到现场开展评价工 作人员	褚燕京、宋生奎
	到现场开展评价工 作时间及主要任务	2022.1.6, 了解项目的基本情况、对现场进行勘验。
	现场照片	





备注及其他信息

无